

Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Institut für Lebensmittelsicherheit,
 Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten, Kirchengasse 43, 9020
 Klagenfurt am Wörthersee

Stadtgemeinde Bleiburg
 10. Oktober Platz 1
 9150 Bleiburg

U-Zahl: W-201709277

| | |
|------------------------|---------------|
| Stadtgemeinde Bleiburg | |
| Bezirk Völkermarkt | |
| Erl. am | |
| Eing. | 20. Juni 2017 |
| Zl. | Blg. |
| Bgm. | Sekr. |
| I | II |
| III | IV |

| | |
|-------|------------|
| Datum | 14.06.2017 |
| Zahl | |

Bei Eingaben U-Zahl anführen!

| | |
|-----------|---------------------|
| Auskünfte | Mo.- Fr. 8 - 12 Uhr |
| Telefon | 0664-80536 15258 |
| Fax | 050-536-15250 |
| E-Mail | abt5.lua@ktn.gv.at |

| | |
|-------|---------|
| Seite | 1 von 3 |
|-------|---------|

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschließlich auf die unter obiger Untersuchungsnummer untersuchte Probe. Es unterliegt außerdem der Gebührenpflicht gemäß § 14, TP 14 des Gebührengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitätsrücksichten von einer öffentlichen Behörde oder einem Amt gefordert wird. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung der Anstalt nicht zulässig.

| INSPEKTIONSBERICHT | |
|---------------------------------------|---|
| WVA / Bezirk: | 9150BLEG GWVA BLEIBURG - WVA Replach-Rinkenberg / Völkermarkt |
| Auftrag | Inspektion nach der Trinkwasserverordnung |
| Einschränkungen am Auftrag | Keine |
| Anlage / Skizze / Schema | <p>Stadtgemeinde Bleiburg - WVA Replach-Rinkenberg</p> |
| Versorgte Personen / Wassermenge m³/d | / |
| Aufbereitung / Desinfektion | / UV |

| | |
|--|--|
| Ortsbefund | |
| nach: ÜS07_027, OENORM M5874 am: 07.03.2017 durch Gerhard Morolz | TW Ortsbefund Umfang - nur Teile TW Ortsbefund Umfang Beschreibung - Hochbehälter: Der HB Replach-Rinkenberg wird von der WVA Kanauf-Quellen versorgt. Betreiber dieser WVA ist die Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg, die Beprobung erfolgt vierteljährlich im Auftrag der Marktgem. Feistritz/Blbg. TW Ortsbefund - keine Mängel |
| Fotos von Mängeln | |

| ZUGEHÖRIGE AMTLICHE UNTERSUCHUNGSZEUGNISSE | | | |
|--|---|------------|----------|
| Zahl | Probe | Datum | Ergebnis |
| W-201709277 | 9150BLEG GWVA BLEIBURG - WVA Replach-Rinkenberg | 07.03.2017 | - |
| W-201709278 | 9150BLEG Zapfhahn - Wirtschaftsraum bei Fam Glinig | 07.03.2017 | - |

ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

Geprüft wurde die Konformität der Anlage und des Wassers mit der Trinkwasserverordnung-TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 idgF und den Anforderungen des Codexkapitels B1.

Bei der Inspektion vor Ort wurde augenscheinlich festgestellt, ob die zugänglichen und sichtbaren Teile der WVA jede Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich verhindert und die Anlagen für Transport und Speicherung des Wassers in einem solchen baulichen und technischen Zustand sind, dass jede Beeinträchtigung der Wasserqualität verhindert wird:

- der Lokalaugenschein ergab keine Mängel.
- Die Probe(n) entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TWV, BGBl. II 304/2001 idgF.

Das Wasser der **WVA 9150BLEG GWVA BLEIBURG - WVA Replach-Rinkenberg** ist daher als Trinkwasser geeignet.

Mag. Edith Rassi
(BereichsleiterIn)



